



Гостиницы и туризм



Объект	Количество, не менее	Кратность, не реже
Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна	Не менее чем в 2 точках: поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды	1 раз в рабочие часы (в дневное или вечернее время)
Состояние воздушной среды в зоне дыхания	На высоте не более 1 м над зеркалом воды	При концентрации хлороформа в воде более 0,2мг/л
		1 раз в рабочие часы
Лабораторный контроль за параметрами микроклимата	В каждом зале бассейна и каждой раздевалке	2 раза в год
Окружающая среда	Поручни ванны бассейна, банкетки в раздевалке, пола в душевой, ручки двери из раздевалки в душевую	1 раз в квартал